

Z P R Á V A

o prohlídce a kontrole požárního odvětrání únikových cest objektu

Majitel:

Společenství pro dům č.p. 305, Praha 10 Horní Měcholupy, Boloňská 305/8, IČO: 29147361

Místo kontroly: Boloňská 305/8, Praha 15 - Horní Měcholupy

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady, včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:

V objektu je instalován systém elektronického požárního odvětrání (okno).

Ovládací tlačítka na každém podlaží.

Strojovna vzduchotechniky ve 12. patře.

Systém odvětrávání únikových cest objektu: v době kontroly **provozuschopný**.

Prohlídka provedena dne: 1. 12. 2023

Následná kontrola: prosinec 2024

Přítomen: p. Lorenc

Kontrolu provedl: Kandus Michal č. osv. PO-Z-274/2000

V Praze dne: 04.12.2023

Razítko a podpis

