

Zpráva o kontrole plynového zařízení

podle zákona č. 250 / 2021 Sb. a nařízení vlády č. 191 / 2022 Sb.

Datum provedení kontroly : 20.12.2023

Strana : 1

Evid. č. kontrolní zprávy : PZ 23-601

Název a sídlo organizace : (označení provozu nebo objektu)	Jméno a příjmení revizního technika : Ing. Štěpán Kraml
Bytový dům Boloňská 305/8 Praha 10	Evidenční číslo osvědčení : 15721 / 2 / 19 / R – PZ – f, g

Druh kontroly: Provozní

Označení a druh zařízení (předmět kontroly):

Plynovod od hlavního uzávěru po spotřebiče uvedené v technické zprávě.

Druh zařízení: F, G

Provozní médium: zemní plyn

Celkové zhodnocení :

Zařízení je schopno bezpečného provozu, závady odstraňte v termínu.

Zpráva je vyhotovena ve 3 výtiscích, obsahuje 4 strany.

Zprávu projednal a převzal dne:



.....
Podpis zástupce provozovatele (investora) zařízení

.....
Podpis a razítko revizního technika

Technická zpráva

Evidenční číslo kontrolní zprávy : PZ 23-601

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

Popis zařízení:

Hlavní uzávěr plynu přírubová klapka DN 65 v suterénu domu. Vedení od HUP prochází pod stropem suterénu a je rozvětvené na dvě stoupací větve DN 50 s uzávěry DN 50, které vedou do bytů instalačními jádry na WC. Potrubí je svařované, natřené a uzemněné. V šachtách jsou umístěny plynoměry. Před plynoměry jsou osazeny kohouty KK DN 20 respektive K800 3/4". Na plynovody je napojeno:

byt č. 2 – p. Tonner	- plynoměr G4 - varná deska
byt č. 4 – pí. Lorencová	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru
byt č. 7 – p. Husák	- plynoměr G4 - sporák MORA
byt č. 11 – p. Mrázek	- plynoměr G4 - varná deska AEG
byt č. 14 – p. Kotek	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru
byt č. 18 – pí. Formáčková	- plynoměr G4 - sporák MORA
byt č. 21 – p. Vycpálek	- plynoměr G4 - sporák
byt č. 25 – pí. Máchová	- plynoměr G4 - sporák ELECTROLUX
byt č. 28 – p. Panák	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru
byt č. 32 – p. Vaňek	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru
byt č. 35 – p. Baziazicinii	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru
byt č. 39 – p. Tomší	- plynoměr G4 - varná deska ELECTROLUX

Technická zpráva

Evidenční číslo kontrolní zprávy : PZ 23-601

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

byt č. 42 – pí. Kulfánková	- plynoměr G4 - sporák MORA	Návrh termínu odstranění závad do :
byt č. 46 – p. Vorlíček	- plynoměr G4 - varná deska BEKO	
byt č. 49 – p. Brotánek	- plynoměr G4 - sporák MORA	
byt č. 53 – pí. Střelcová	- plynoměr G4 - sporák MORA	
byt č. 56 – pí. Špačková	- plynoměr G4 - varná deska	
byt č. 60 – p. Beran	- plynoměr G4 - sporák MORA	
byt č. 63 – p. Jelínek	- plynoměr G4 - varná deska MORA	
byt č. 67 – pí. Stolařová	- plynoměr G4 - sporák GORENJE	
byt č. 70 – pí. Opltová	- plynoměr G4 - varná deska	
byt č. 74 – p. Matěna	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru	
byt č. 77 – p. Musil	- plynoměr G4 - sporák TECHNOGAS	
byt č. 81 – pí. Majerová	- není plynofikován - kontrola zátky a uzávěru	

B. Údaje o měření a zkouškách.

1. Kontrola hlavního uzávěru plynu.
2. Vizuální kontrola vedení plynovodů.
3. Kontrola ovladatelnosti uzávěrů.
4. Kontrola umístění plynoměrů.
5. Kontrola umístění spotřebičů.
6. Zkouška těsnosti závitových spojů detektorem úniku plynu SDP63 v.č. 9410812.

vyhověla

Technická zpráva

Evidenční číslo kontrolní zprávy : PZ 23-601

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

C1. Hadice spotřebiče v bytě č. 2, 21, 25, 53, 63 a 77 neodpovídá normě a je překročena její životnost, což je v rozporu s TPG 704 01.
- hadice vyměnit – uživatelé informováni

Návrh termínu
odstranění
závad do :

1.6.2024

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.

Zpráva o revizi plynového zařízení č. PZ 22-573 ze dne 20.12.2022 - závady odstraněny

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Jiná revize na zařízení není nutná.