

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ  
(dle Vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE  
ÚNIKOVÉ CESTY OBJEKTUPerioda: ročně, příp. dle požadavku výrobce.  
Provedl: Kandus Michal, OZO v PO č.o.Z-274/2000Datum: 2. 12. 2024  
Termín příští revize: prosinec 2025Majitel: **Společenství vlastníků Boloňská 305, IČO: 29147361**  
zapsané u OR pod spisovou značkou S 14285 vedená u Městského soudu v Praze  
Adresa objektu/místo kontroly: Boloňská 305/8, Praha 10

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady, včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:

V objektu je instalován systém elektronického požárního odvětrání (okno).  
Ovládací tlačítka na každém podlaží.  
Strojovna vzduchotechniky ve 12. patře.

Systém odvětrávání únikových cest v objektu je v době kontroly funkční bez zjevných závad.

Výsledek: požárně bezpečnostní zařízení v objektu je **provozuschopné**.

V Praze dne: 03.12.2024

Razítko a podpis:

