

Protokol o kontrole a oprav hasicích p ístroj

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb.
a pr vodní dokumentací výrobce

Protokol: 300 245370

Kontrola provedena: 02.12.2024

Provedl : Robert Jennel, . 1355

Následující kontrola: prosinec 2025

Odb ratel :

Spole enství vlastníků Bolo ská 305

Bolo ská 305/8

109 00 Praha 10

I : 29147361 DI :

Místo kontroly : **Bolo ská 305/8**

Bolo ská 305/8

109 00 Praha 10

Dodavatel :

Michal KANDUS

Drnovská 20/45

161 00 Praha 6 - Ruzyn

I : 17020271 DI : CZ6803180692

Živnostenský list vydal M stský ú ad Praha 5 dne 13. 4. 1994

Tel/fax:603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz

.	Umíst ní	Typ	Druh	Výrobce	Výr. íslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	1.NP	P6Te	P	HH	54994	x			2023	12/28		odpovídá
2	1.PP	PG6 LE	P	T	047889	x			2008	12/28		odpovídá
3	1.NP	P6Te	P	HH	54756	x			2023	12/28		odpovídá
4	strojovna výtahu	S5H	C	HH	23184	x			2012	12/28		odpovídá

Provedené úkony		ks	Legenda	
1	kontrola hasicího p ístroje	4	Druh	P- práškový; C- CO2; V- vodní; H - halonový; P - p nový
2	periodická zkouška	0	Výrobce	HH - Hastex&Haspr; KV - Kovoslužba; A - Albeco; B - Bavaria, - erviceka;
3	vy azení p ístroje a likvidace nápln	0		E - ETS; G - Gloria; K - Kodreta; N - Neuruppin; T - Tepostop; J - Jiný

D vod k vy azení p ístroje: A - vadný - nelze opravit p edepsaným zp sobem; B - nelze bezpe n zjistit výrobní íslo a rok výroby; C - starší 40 let (sn hové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí p ístroje uvedené v kolonce 3 byly vy azeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV R 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vy azovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že p i kontrole hasicích p ístroj byly spln ny podmínky stanovené právními p edpisy, normativními požadavky a pr vodní dokumentací výrobce hasicích p ístroj

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. p ístroj a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. p ístroj ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV .246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí p ístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO íslo osv d ení: Z-274/2000



Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce: