

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle Vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

SUCHOVOD

kontrola nezavodněného požárního vodovodu

Perioda kontrol: 1x za rok

Provedl: Kandus Michal, OZO v PO č.o.Z-274/2000

Datum: 2. 12. 2024

Termín příští revize: prosinec 2025

Majitel: **Společenství vlastníků Boloňská 305, IČO: 29147361**

zapsané u OR pod spisovou značkou S 14285 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa objektu/místo kontroly: Boloňská 305/8, Praha 10

Byla provedena vizuální prohlídka suchovodu bez provedení tlakové zkoušky suchovodu.
Žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny, zařízení přístupné a je opatřeno veškerým příslušenstvím.

Výsledek: požárně bezpečnostní zařízení v objektu v době kontroly **je provozuschopné.**

V Praze dne: 03.12.2024

Razítko a podpis:

