

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce						Protokol: 300 255404 Kontrola provedena: 02.12.2025 Provedl : Milan Rzounek, č. 11305 Následující kontrola: prosinec 2026			
Odběratel : Společenství vlastníků Boloňská 305 Boloňská 305/8 109 00 Praha 10 IČ: 29147361 DIČ :						Dodavatel : Michal KANDUS Drnovská 20/45 161 00 Praha 6 - Ruzyně IČ : 17020271 DIČ : CZ6803180692 Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994 Tel/fax: 603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz			
Místo kontroly : Boloňská 305/8 Boloňská 305/8 109 00 Praha 10									

č.	Umístění	Typ	Druh	výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	1.NP	P6Te	P	HH	54994	x			2023	12/28		odpovídá
2	1.PP	PG6 LE	P	T	047889	x			2008	12/28		odpovídá
3	1.NP	P6Te	P	HH	54756	x			2023	12/28		odpovídá
4	strojovna výtahu	S5H	C	HH	23184	x			2012	12/28		odpovídá

Provedené úkony			ks	Legenda	
1	kontrola hasicího přístroje		4	Druh	P – práškový; C – CO ₂ ; V – vodní; H – halonový; Pě – pěnový
2	periodická zkouška		0	Výrobce	HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka;
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně		0		E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J – Jiný

Důvod k vyřazení přístroje: A - vadný - nelze opravit předepsaným způsobem; B - nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby; C - starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů	Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP
---	---

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000 	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce:
--	---