

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
(dle Vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
ÚNIKOVÉ CESTY OBJEKTU

Perioda: ročně, příp. dle požadavku výrobce.
Provedl: Kandus Michal, OZO v PO č.o.Z-274/2000

Datum: 2. 12. 2025
Termín příští revize: prosinec 2026

Majitel: **Společenství vlastníků Boloňská 305, IČO: 29147361**
zapsané u OR pod spisovou značkou S 14285 vedená u Městského soudu v Praze
Adresa objektu/místo kontroly: Boloňská 305/8, Praha 10

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady, včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:

V objektu je instalován systém elektronického požárního odvětrání (okno).
Ovládací tlačítka na každém podlaží.
Strojovna vzduchotechniky ve 12. patře.

Systém odvětrávání únikových cest v objektu je v době kontroly funkční bez zjevných závad.

Výsledek: požárně bezpečnostní zařízení v objektu je **provozuschopné**.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce požárně bezpečnostních zařízení.

V Praze dne: 03.12.2025

Razítko a podpis:

